

## Suoritustasoilmoitus

- Dokumenttinumero: NC17048
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste FTMSU Cca
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palokäyttäytyminen
3. Valmistaja: Nestor Cables  
PL276  
90101 Oulu  
Suomi
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 1+
5. Ilmoitettu laitos: 0598
6. Ilmoitettu suoritustaso:


Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	C <sub>ca</sub> -s1b,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	

7. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Siltala, Tuotepäällikkö



Oulu, 11.4. 2019