

Suoritustasoilmoitus

- Dokumenttinumero: NC17025
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus FZ4RMU Flex
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palokäyttäytyminen
3. Valmistaja: Nestor Cables
PL276
90101 Oulu
Suomi
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 4
5. - -
6. Ilmoitettu suoritustaso:


Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	F _{ca}	EN 50575:2014+A:2016
Vaaralliset aineet	NPD	

7. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Siltala, Tuotepäällikkö



Oulu, 21.6. 2017