

Suoritustasoilmoitus


- Dokumenttinumero: NC17060
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus
NESMAK-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5
NESMAK-HF C-Proof 4x(2+1)x0,5
NESMAK -HF C-Proof 8x(2+1)x0,5
NESMAK -HF C-Proof 12x(2+1)x0,5
2. Aiottu käyttötarkoitus:
Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia
3. Valmistaja:
Nestor Cables
PL276
90101 Oulu
Suomi
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 1+
5. Ilmoitettu laitos: 0598
6. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	C _{ca} -s1,d0,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Siltala, Tuotepäällikkö



Oulu, 12.11. 2021